

SM DU VIEUX COLOMBIER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE PLOMB, CUIVRE ET NICKEL DANS LES EDCH

MONSIEUR LE PRESIDENT
SM DU VIEUX COLOMBIER
Mairie

14960 SAINT COME DE FRESNE

Prélèvement du : **mardi 22 mars 2022 à 10h44**
Code Sise du prélèvement : **00222453**
Installation : Unité de distribution SECQUEVILLE
Nom du point de surveillance : PC CULLY
Localisation exacte : RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ROBINET EXTÉRIEUR
Commune : MOULINS EN BESSIN

Prélevé par : KEVIN HARDY
Type visite : D1+D2 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2022.5159-1

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Cuivre	0,0391 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	1,1 µg/L		10,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUDRIEU
CARCAGNY
COULOMBS
CREULLY SUR SEULLES
CULLY
DUCY-SAINTE-MARGUERITE
FONTENAY-LE-PESNEL
LOUCELLES
MOULINS EN BESSIN
ROTS
RUCQUEVILLE
SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE
SAINT-GABRIEL-BRECY
THUE ET MUE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00222453)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire principal

Signé

Orianne ROBERT