

SM DU VIEUX COLOMBIER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
 SM DU VIEUX COLOMBIER
 Mairie

 14960 SAINT COME DE FRESNE

Prélèvement du : jeudi 12 mai 2022 à 12h15
Code Sise du prélèvement 00223325
Installation Unité de distribution SECQUEVILLE
Nom du point de surveillance PC LOUCELLES
Localisation exacte LOGEMENT MAIRIE ROBINET CUISINE
Commune LOUCELLES

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY (LABORATOIRE)
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Odeur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	15,6 °C				25,00
pH	7,0 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,51 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,62 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2022.8769-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,10 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique	<0,10 °f				
Titre alcalimétrique complet	32,3 °f				
Titre hydrotimétrique	39,4 °f				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	820 µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	27,3 mg/L		50,00		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

AUDRIEU
 CARCAGNY
 COULOMBS
 CREULLY SUR SEULLES
 CULLY
 DUCY-SAINTE-MARGUERITE
 FONTENAY-LE-PESNEL
 LOUCELLES
 MOULINS EN BESSIN
 ROTS
 RUCQUEVILLE
 SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE
 SAINT-GABRIEL-BRECY
 THUE ET MUE

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00223325)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaputable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Sylvie KERBOUL